

Zamawiający:

Gmina Inowrocław  
ul. Królowej Jadwigi 43  
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dnia 29.07.2019 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap**

## Z A W I A D O M I E N I E

Zamieszczono na stronie internetowej gminy: [www.gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info](http://www.gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info)

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące pytania:

**Pytanie 1:** *Proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy wiążącej. Zgodnie z przedmiarem wynosi ona 5 cm, zaś zgodnie z przekrojami 4 lub 5 cm.*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż prawidłowa grubość warstwy wiążącej wynosi 5 cm, zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie 2:** *Proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 dla poz. 4.5.3. Zgodnie z przedmiarem jest to 22 cm, zaś projekt wskazuje na przekrojach 21 lub 22 cm.*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż prawidłowa grubość warstwy z gruntu stabilizowanego cementem dla poz. 4.5.3. wynosi 22 cm, zgodnie z przedmiarem robót.

z up. WÓJTA  
mgr Marek Karólewski  
ZASTĘPCA WÓJTY