

Zamawiający:
Gmina Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dnia 30.01.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. **Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 104/2 w m. Olszewice**

Z A W I A D O M I E N I E

Zamieszczono na stronie internetowej gminy: www.gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące pytania:

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuści nasadzenia drzew o obwodzie nie mniejszym niż 8 cm? Drzewa o obwodzie 12 cm są to już drzewa minimum kilkuletnie i są znacznie droższe i mniej dostępne na rynku.”

Odpowiedź: Zamawiający na etapie uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew zrezygnował z nasadzeń zastępczych. Z uwagi na powyższe zamieszcza się korektę przedmiaru z pominięciem pozycji dotyczącej nowych nasadzeń.

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki o uziarnieniu 0/8 lub 0/16 na stabilizację gruntu cementem?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza się zastosowanie do wykonania warstwy ulepszonego podłoża mieszanki kruszywa o uziarnieniu spełniającym wymagania określone w WT-5 2010 dla dróg o kategorii ruchu KR1-KR2.

z up. WÓJTA
mgr Marek Karólewski
ZASTĘPCA WÓJTA

