

RI.I.271.8.6.2020

Zamawiający:
Gmina Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dnia 17.04.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. **Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo**

Z A W I A D O M I E N I E

Zamieszczono na stronie internetowej gminy: www.gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące pytania:

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza zamianę słupów oświetleniowych aluminiowych anodowych o wys. 5 m na słupy ocynkowane o wys. 5 m?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza zamianę opraw oświetleniowych parkowych LED 55W 4000K, zasilacz elektroniczny, klasa bezpieczeństwa II. Stopień ochrony IP65, IK08. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo kolor szary 900 (zbliżony do RAL 7043). Klosz: szkło, płaski na

Oprawy parkowe LED 50 - 60W z wymiennym źródłem światła. Stopień ochrony IP65.

Obudowa: Korpus – ciśnieniowy odlew aluminiowy, klosz poliwęglan ryflowany (pc), blacha aluminiowa, wysokość opraw od 45 cm do 55 cm, daszek czarny lub srebrny. Oprawy mocowane na wysięgniku rurowym o średnicy od 48 mm do 60 mm. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe rozwiązanie.

z up. WÓJTA
mgr Marek Karólewski
ZASTĘPCA WÓJTY