

Zamawiający:
Gmina Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dnia 29.06.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. **Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Inowrocław.**

Z A W I A D O M I E N I E

Zamieszczono na stronie internetowej gminy: www.gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące pytania:

Pytanie 1:

„Proszę o sprostowanie błędów występujących w załączonych przedmiarach.

Zgodnie z normą N-SEP-E-004:2014 kable o napięciu znamionowym do 1 kV należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, a w innych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Po ułożeniu kable należy zasypać warstwą ubitego piasku o grubości co najmniej 10 – 15 cm, powyżej ich górnej powierzchni, a następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu;

Zwracam uwagę, że w załączonych przedmiarach głębokość zasypania wynosi 0,4 m, a zgodnie z normą powinna wynosić 0,6 m, to samo dotyczy podsypki (pozycja o treści: KNR 5-10 0301-01 Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer. Do 0,4m). Zgodnie z w/w normą warstwa piasku powinna wynosić co najmniej 20cm, a to oznacza, że w każdym z przedmiarów w/w pozycja powinna być pomnożona „x2”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść przedmiarów robót, zgodnie z treścią zadanego pytania. W załączniku publikujemy zaktualizowaną treść przedmiarów robót.

z up. WÓJTA
mgr Maciej Przeździek
Sekretarz Gminy