


- Zwody DFeZn Ø 8 oc. na uchwytych
 - Przewody odprowadzające DFeZn Ø 8 oc. w rurkach PCV pod ociepleniem
- Uziom fundamentowy ze złączem kontrolnym

 <p>AL. JANA PAWŁA II 20 64-500 SZAMOTUŁY (61) 292 28 21 / 293 21 44 www.vowie.com.pl vowiestudio@onet.pl</p>	<p>nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO KS ORŁOWIANKA W M. ORŁOWO</p>	
	<p>adres: Orłowo, 88-100 Inowrocław działka: 146</p>	
<p>inwestor: Urząd Gminy Inowrocław adres: ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław</p>		
<p>nazwa rysunku: nr rysunku:</p>	<p>INSTALACJA PIORUNOCHRONNA</p>	
<p>E 6</p>	<p>autor : inż. Bogdan Marcinkowski upr. nr 156/72/pm w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych</p>	
	<p>sprawdził : inż. Aleksandra Stępińska upr. nr 280/88/Pw w zakresie instalacji elektrycznych</p>	
<p>skala: 1 : 100</p>	<p>Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS</p>	<p>data: 28.08.2017</p>