

Zamawiający:
Gmina Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dnia 17.09.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. **Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo.**

Z A W I A D O M I E N I E

Zamieszczono na stronie internetowej gminy: www.gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące pytania:

Pytanie 1:

„Na rysunku D2 – zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej okno O1 oraz O2 opisano jako okno z PCV, natomiast w opisie technicznym stolarka okienna została opisana jako aluminiowa. Proszę o doprecyzowanie.”

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym proszę przyjąć stolarkę aluminiową.

Pytanie 2:

„Na zestawieniu stolarki nie podano kolorystyki natomiast w opisie technicznym kolor profili określono na RAL 7012. Których okien i drzwi dotyczy ten kolor? Czy ma być zastosowany obustronnie czy tylko od strony zewnętrznej?”

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym kolor RAL 7012 należy zastosować obustronnie dla stolarki drzwiowej zewnętrznej oznaczonej DZ1 oraz BZ1 oraz od strony zewnętrznej dla stolarki okiennej oznaczonej O1; O2; O3A; O3B, natomiast od wewnątrz barwa biała.


Z up. WÓJTA
mgr Maciej Przeździeń
Sekretarz Gminy

