



Uziom wykonać z bednarki ocynkowanej 20x3.
Układać w wykopie na głębokości min. 0,6m.
Podłączyć do przeciwległych nóg zbiornika śruby.
Maksymalna rezystencja 10 omów.

GRAFCAD Szymon Siwka Os. Wł.Łokietka 28/9 62-200 Gniezno TEL. 609-773-131					
	Branża:	SANITARNA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY	
Inwestor:	Urząd Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław,				
Adres budowy:	Łojewo, gm. Inowrocław, działki: nr 132/3 i 195/9				
Nazwa inwestycji:	BUDOWA INKUBATORA PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO				
Projektant:	inż. Stefan Miliński		upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarniej nr ewid. 143/75/PW		
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Kulesa		upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarniej nr ewid. WKP10271/POOS/04		
Opracował	mgr inż. Szymon Siwka				
Treść rysunku:	UZIOM OTOKOWY ZBIORNIKA Z GAZEM WG PN-86/E-05003/01				
Data opracowania	13.10.2017R	nr rysunku	S - 15	skala	1 : 50