

Zamawiający:  
Gmina Inowrocław  
ul. Królowej Jadwigi 43  
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dnia 4.08.2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. **Budowa placów zabaw na terenie gminy Inowrocław – II etap**

## Z A W I A D O M I E N I E

Zamieszczono na stronie internetowej gminy: [www.bip.inowroclaw.uq.gov.pl](http://www.bip.inowroclaw.uq.gov.pl),

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące pytania:

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych cynkowanych proszkowo?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej przez Wykonawcę zmiany.

**Pytanie 2:** „Czy w m. Jaksice należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą?”

**Odpowiedź:** Zadanie nie obejmuje wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

**Pytanie 3:** „Proszę o wyjaśnienie. W SIWZ na str. 4 jest zapis, iż wszystkie urządzenia zabawowe należy wykonać w technologii cynkowanej ogniowo oraz malowane proszkowo, natomiast przedstawione karty techniczne jasno informują, iż urządzenia są cynkowane proszkowo”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, iż poprzez SIWZ doprecyzowano treść przedmiotu zamówienia. Całość zadania należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ w technologii cynkowania ogniowego oraz malowania proszkowego.

z up. WÓJTA  
mgr Marek Karólewski  
ZASTĘPCA WÓJTA

