



L.p.	wyszczególnienie	ilość
1	KRAŁ ŻELBETOWY Ø1500 h=0,5m	3
2	KRAŁ ŻELBETOWY Ø1500 h=0,25m	1
3	PLYTA ŻELBETOWA Ø1800	1
4	WENTYLACJA GRAWITACYJNA PVC160 Z BIOFILTRAMI	2
5	DNO STUDNI SZCZELNE Ø1500, h=1000mm	1
6	ZAWÓR ZWRÓTY NY NP:HAWLE, DN80	2
7	ZASUWA DO ŚCIEKÓW NP:HAWLE, DN80	2
8	POMPA ZATAPIALNA	2
9	WŁAZ STALOWY 600x800	1
10	PROWADNICE	2
11	RURA PE100 SDR11 PN16 Ø90x8,2	
12	RURY DN80 WYKONANE ZE STALI K.O.	

UWAGA
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANE WYKONAĆ
W TULEJACH OCHRONNYCH Z RUR STALOWYCH O DWE
DYMENSJE WIĘKSZYCH OD ŚREDNIC RUROCIĄGÓW, WOLNĄ
PRZESTRZEŃ WOKÓŁ RUROCIĄGU WYPEŁNIĆ np: SZNUREM
KONOPNYM I USZCZELNIĆ np: PŁANKĄ POLIURETANOWĄ

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "ZEN" TORUŃ				
ul. Bartnicza 7, 87-100 Toruń, tel. 607096176				
Właściciele działki:		Właściciele wg załączonego wykazu		
Inwestor		Gmina Inowrocław		
Objekt:	SIEĆ I PRZYLĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYLĄCZAMI			Branża: Sanitarn
Adres:	m. GNOJNO gm. Inowrocław			
Temat:	WYTYCZNE WYKONANIAPOMPOWNI PP2			
Projektował:	Zenon Barski	UAN-KZ- 7210.38587		Skala: 1:50
Sprawdził:	inż. Zbigniew Lewandowski	WR-R-7131 -1402		Nr rys.: 16
Data:	Toruń 22.11.2013			