

Zamawiający:
Gmina Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dnia 8.06.2018 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. **Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – etap I**

Z A W I A D O M I E N I E

Zamieszczono na stronie internetowej gminy: www.gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące pytania:

Pytanie 1: „Czy Zamawiający uzna pomost pływający z pokładem z deski na modułowych pływakach PE jako rozwiązanie równoważne do pomostu na pływakach z laminatu poliestrowo-szklanego, pokrytego żelkotem? Pływaki PE mają taką samą stabilność i wyporność jak pływaki z poliestru. Przewagą PE jest całkowita odporność na działanie czynników atmosferycznych, są również chemoodporne, przewidywana żywotność wynosi 50 lat. Nie wymagają żadnej konserwacji. Pływaki PE są odporne na uderzenia mechaniczne i obciążenia punktowe, nie absorbują wody, dzięki czemu są odporne na niskie temperatury. W przypadku pływaków PE, nie występuje również zjawisko korozji. Natomiast pływaki poliestrowe są nieodporne na obciążenia punktowe, w tym uderzenia cumujących jednostek. Reasumując, pływaki PE są stosowane jako rozwiązanie nowoczesne, trwałe i niezniszczalne, swoimi zaletami przewyższają pływaki z żywic poliestrowych”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuści zaproponowane przez wykonawcę rozwiązanie.

Z UP. WÓJTA

Ingr Maciej Przeździeń
Sekretarz Gminy